

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Краснодар, ул. Уральская, 121

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Центрального округа г. Краснодара

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел. 991-11-76

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Краснодар

(место составления акта)

« 17 » марта 2021г.

(дата составления акта)

12:00 час.

(время составления акта)

**Акт проверки**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 70**

По адресу/адресам: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 7.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

начальника ОНДиПР г. Краснодара Немеренко В.М. № 70 от 09.02.2021 года

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального  
образования город Краснодар «Средняя общеобразовательная школа №8 имени героя  
Советского Союза партизана Геннадия Игнатова»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« - » - 2020 г. с - ч. - мин. до - ч. - мин. Продолжительность -

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и ПР ЦО г. Краснодара УНДиПР

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Направлено на

(заполняется при проведении выездной проверки)

электронный адрес организации, 09.02.2021 года 12:49, вручено директору Цимбал Лидии

Ивановне, 16.02.2021 г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Марьясов Егор Валерьевич - государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица

г. Краснодара по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются

и профилактической работы ЦО г. Краснодара УНДиПР Главного управления МЧС России

фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием

по Краснодарскому краю,

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Котенко Ольга Анатольевна –

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

(ответственный за ПБ на объекте)

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1.	Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода – не внесена информация о проведении проверок на водоотдачу в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п.48 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479).	МБОУ СОШ №8 г. Краснодар; ответственный за ПБ Котенко О.А.
2.	В центральной лестничной клетке, на площадке между 1-ым и 2-ым этажами размещены радиаторы отопления, выступающие из плоскости стены на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. (п.4.4.9 СП 1.13130.2020, ст.89 ФЗ-123 от 22.07.2008г.)	МБОУ СОШ №8 г. Краснодар; ответственный за ПБ Котенко О.А.
3.	Дверь запасного эвакуационного выхода из помещения буфета открывается не по направлению выхода из здания. (п.4.2.22 СП 1.13130.2020, ст.89 ФЗ-123 от 22.07.2008г.)	МБОУ СОШ №8 г. Краснодар; ответственный за ПБ Котенко О.А.
4.	Дверь запасного эвакуационного выхода из коридора (возле спортивного зала) открывается не по направлению выхода из здания. (п.4.2.22 СП 1.13130.2020, ст.89 ФЗ-123 от 22.07.2008г.)	МБОУ СОШ №8 г. Краснодар; ответственный за ПБ Котенко О.А.
5.	На дверях складских помещений (в подвальном этаже) не указана категория пожарной опасности, а также класс зоны в соотв. с гл. 5, 7, 8 ФЗ-123 от 22.07.2008г. (п.12 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479).	МБОУ СОШ №8 г. Краснодар; ответственный за ПБ Котенко О.А.
6.	Ширина эвакуационного выхода из помещения буфета менее 1,2 метра. (п.4.2.19 СП 1.13130.2020, ст.89 ФЗ-123 от 22.07.2008г.)	МБОУ СОШ №8 г. Краснодар; ответственный за ПБ Котенко О.А.
7.	Дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. (п.30 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479).	МБОУ СОШ №8 г. Краснодар; ответственный за ПБ Котенко О.А.
8.	Эвакуационный выход из подвального этажа не выполнен обособленным от общей лестничной клетки здания. (п.4.2.2 СП 1.13130.2020, ст.89 ФЗ-123 от 22.07.2008г.)	МБОУ СОШ №8 г. Краснодар; ответственный за ПБ Котенко О.А.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


*не проверялось ---*


■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

*не проверялось*

■ нарушения -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись лица проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись лица проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы: *предписание ОНДиПР ЦО г. Краснодара от 17.03.2021 года №70/1/8 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.*

Подписи лиц, проводивших проверку:

*Старший инспектор ОНДиПР ЦО  
г. Краснодара – Марьясов Е. В.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

*«17» марта 2021 года*



(подпись, М.Л.П.)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓

(подпись)

*Л.И. Цимбал – директор*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного  
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*« 17 » марта 2021г.*

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного  
лица(лиц) проводившего проверку)

**Телефон доверия:**

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8(861)268-64-40