

Информация
об устранении нарушений требования пожарнадзора
№70/1/8 от 17.03.2021г. по МАОУ СОШ № 8 по состоянию
на 14 сентября 2021 года

Администрацией МАОУ СОШ № 8 г. Краснодара, в целях устранения замечаний представителей пожарнадзора, согласно предписаний № 70/1/8 от 17.03.2021 года, написаны письма в департамент образования, хозгруппу, отдел образования для выделения денег на проведение работ, подготовке ПСД, определения суммы, необходимой для устранения замечаний.

Своими силами удалось из 8 пунктов устранить три:

1. Дверь запасного эвакуационного выхода из помещения буфета открывается не по направлению выхода из здания (Дверь снята, срок исполнения июнь 2021г)

2. На дверях складских помещений (в подвальном этаже) не указана категория пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с гл. 5, 7, 8 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.


(В подвальном этаже на дверях складских помещений установлены таблички с указанием категории пожарной опасности выполнено в апреле 2021г.)

3. Дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека приобретены в апреле 2021 года).

По остальным пунктам, по которым не выполнены в срок предписания, дополнительно направлены письма в департамент образования администрации МО город Краснодар с просьбой оказать помощь в устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Директор МАОУ СОШ № 8



 Л.И. Цимбал

Информация
о выполнении предписаний пожарнадзора
по состоянию на 01.03. 2022г.

Администрация МАОУ СОШ № 8 г. Краснодара с целью устранения замечания пожарнадзора провела работы по ревизии, ремонту пожарного водопровода, замене рукавов, стволов, капитальному ремонту кранов, полной комплектации всех пожарных ящиков.

Кроме того, были установлены в подвальном помещении школы насосы для подачи воды к пожарному водопроводу.

Работы провела фирма «ОВиК – Монтаж» на сумму – 501 000, 00 рублей.

Вместе с тем, не удалось подключить насосы к электроустановке школы из-за отсутствия возможности подключения к электросети, в подвальном помещении произошло замыкание и для подключения к электросети школы, нужно дополнительное финансирование в размере 52 тыс. рублей. В настоящее время подготовлено письмо для дополнительного финансирования школы с целью устранения замечаний пожарнадзора.

Документы по ремонту пожарного водопровода находятся в МАОУ СОШ № 8.

Заместитель директора по АХР



Е.О. Фомичева