


Сведения размещены в ФГИС ЕРКНМ от 08.02.2022
учетный № КНМ 23220061000201635782

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар, ул. Уральская, д.121, тел. 991-07-48, gu@23.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара

г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. 991-11-76

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 83/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению муниципально-
го образования город Краснодар "Средняя общеобразовательная школа № 8 имени героя Совет-
ского Союза партизана Геннадия Игнатова" ИНН 2309033439**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения ОНД и ПР г. Краснодара УНДиПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю № 83 от «08» февраля 2022 года в период с «14» февраля 2022г., 10 час. 00 мин. по «14» февраля 2022г., 12 час. 00 мин. с «21» февраля 2022г., 15 час. 00 мин. по «21» февраля 2022г., 16 час. 00 мин. Инспектором ОНД и ПР ЦО г. Краснодара ОНД и ПР г. Краснодара УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, старшим лейтенантом внутренней службы Устилко Евгением Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: внеплановая выездная проверка в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица Директор - Цимбал Лидия Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода – не внесе-	п.48 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ	01.07.2022	

	на информация о проведении проверок на водоотдачу в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	от 16.09.2020г. №1479		
2.	В центральной лестничной клетке, на площадке между 1-ым и 2-ым этажами размещены радиаторы отопления, выступающие из плоскости стены на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	п.4.4.9 СП 1.13130.2020, ч. 4 ст. 4, ст.89 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года	01.07.2022	
3.	Ширина эвакуационного выхода из помещения буфета менее 1,2 метра.	п.4.2.19 СП 1.13130.2020, ч. 4 ст. 4, ст.89 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года	01.07.2022	
4.	Эвакуационный выход из подвального этажа не выполнен обособленным от общей лестничной клетки здания.	п.4.2.2 СП 1.13130.2020, ч. 4 ст. 4, ст.89 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года	01.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор - Цимбал Лидия Ивановна



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» февраля 2022 г.

Устилко Евгений Александрович - государственный инспектор г. Краснодара по пожарному надзору- инспектор ОНД и ПР ЦО г. Краснодара ОНД и ПР г. Краснодара УНД и ПР Главного

управления МЧС России по Краснодарскому краю.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

(подпись М.И.П.*)
«21» февраля 2022 г.