



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар, ул. Уральская, д.121, тел. 991-07-48, gu@23.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара

г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121, тел. 991-11-76

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

### ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Краснодар

(место составления)

« 14 » февраля 20 22 г.  
(дата окончания проведения осмотра)

Осмотр начат

по 10 ч 00 мин «14» февраля 2022г.

12 00 мин «14» февраля 2022г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Инспектор отделения НДиПР ЦО г. Краснодара ОНД и ПР г. Краснодара УНД и ПР ГУ МЧС  
России

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
по Краснодарскому краю, Устилко Е.А., старший лейтенант внутренней службы  
органа государственного пожарного надзора)

место проведения осмотра

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 7  
(адрес)

от контролируемого лица присутствуют:

1.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2.

Цимбал Лидия Ивановна- Директор МАОУ СОШ №8

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы (\*в случае проведения осмотра в ходе  
контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали  
Цимбал Лидия Ивановна- Директор МАОУ СОШ №8

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта, фамилия, инициалы Уполномоченного по защите  
прав предпринимателей (\*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым  
лицом указанные графы не заполняются)

в ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)

Специалисту (эксперту)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные  
статьей 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Осмотром установлено: Произведен осмотр помещений, здания и территории объекта защиты в ходе которого выявлено:

(описывается каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности в каждом из помещений, а также излагаются заявления ( пояснения) контролируемого лица)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1	Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода – не внесена информация о проведении проверок на водоотдачу в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.48 Правил противопожарного режима в РФ (уть. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479
2	В центральной лестничной клетке, на площадке между 1-ым и 2-ым этажами размещены радиаторы отопления, выступающие из плоскости стены на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	п.4.4.9 СП 1.13130.2020, ч. 4 ст. 4, ст.89 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года
3	Ширина эвакуационного выхода из помещения буфета менее 1,2 метра.	п.4.2.19 СП 1.13130.2020, ч. 4 ст. 4, ст.89 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года
4	Эвакуационный выход из подвального этажа не выполнен обособленным от общей лестничной клетки здания.	п.4.2.2 СП 1.13130.2020, ч. 4 ст. 4, ст.89 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года



(подпись лица, проводившего осмотр)



(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

Не проводились

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра


Имеются (их описание)/не имеются

(фамилия, инициалы участника (ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Директор МАОУ СОШ №8 - Цимбал Лидия Ивановна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Специалист (эксперт)



(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор отделения НДиПР ЦО г. Краснодара ОНД и ПР г. Краснодара УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Устилко Е.А., старший лейтенант внутренней службы  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

