



**План мероприятий МБОУ СОШ № 8 г. Краснодара по устранению нарушений требования пожарной безопасности от 17.03.2021г. предписание № 70/1/8:**

№ п/п	Нарушения, выявленные при проверке	Принятые меры	Мероприятия по устранению, сроки	Ответственные
1	Не обеспечена исправность внутреннего пожарного водопровода – не внесена информация о проведении проверок на водоотдачу в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	1. Написать письмо на имя директора департамента о выделении денег на устранение замечаний	1. Пригласить специалиста хозгруппы для подготовки ПСД для ремонта внутр. Пожарного водопровода, срок до 01.04. 2021г.	Зырянов В.Ю.
2	В центральной лестничной клетке, на площадке между 1-ым и 2-ым этажами размещены радиаторы отопления, выступающие от плоскости стены на высоте 2,2м от поверхности проступей и площадок лестниц	1. Написать письмо на имя зав. отдела образования Литвиновой О.А. о помощи в устранении замены	1. Найти подрядчика на выполнение предписания, июнь-июль 2021г.	Зырянов В.Ю.
3	Дверь запасного эвакуационного выхода из помещения буфета открывается не по направлению выхода из здания	1. Обратиться в хозгруппу с письмом о том, чтобы поменять направление открывания двери	1. Снять двери в помещение обеденного зала, срок до 01.05.2021г.	Зырянов В.Ю., Сисюта В.Н.
4	Дверь запасного эвакуационного выхода из коридора (возле спортивного зала) открывается не по направлению выхода из здания	1. Обратиться в хозгруппу с проблемой перевесить дверь	1. Работы по перевешиванию двери осуществить в летний период, июль-август 2021г.	Зырянов В.Ю., Сисюта В.Н.
5	На дверях складских помещений (в подвальном этаже) не указана категория пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с гл. 5, 7, 8 ФЗ – 123 от 22.07.2008г.	1. Поручить ответственной за безопасность – устранить замечания	1. Сделать таблички с указанием категории пожарной безопасности в подвальном	Котенко О.А.

			помещении школы, срок до 01.04. 2021г.	
6	Ширина эвакуационного выхода из помещения буфета менее 1,2 метра	1. Направить письмо в Управление памятников о возможности расширения двери буфета.	1. Подготовить пожарные риски, апрель 2021г.	Зырянов В.Ю.
7	Дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов жизни	1. Приобрести средства индивидуальной защиты для дежурного персонала	1. Произвести закупку в срок до 01.04.2021г.	Зырянов В.Ю., Котенко О.А.
8	Эвакуационный выход из подвального этажа не выполнен обособленным от общей лестничной клетки здания	1. Написать письмо директору департамента образования о нарушении. 2. Письмо в Управление памятников о разрешении устранить недостатки	1. Обратиться в хозгруппу с письмом о подготовке ПСД, июль, август 2021г.	Зырянов В.Ю.